



Certificato numero / Certificate number

DE/3551

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION

Visti i Rapporti di Prova e di classificazione / Referring to the Test and Classification Reports
nn. 0483/DC/REA/10_1, 0483/DC/REA/10_2, 0483/DC/REA/10_3, 0483/DC/REA/10_4, 0483/DC/REA/10_5
del / dated 09/07/2010 - nn. 0655/DC/REA/12_1, 0655/DC/REA/12_2 del/ dated 09/11/2012
n. 0793/DC/REA/12 del/ dated 21/12/2012

si dichiara che il Fabbricante/we declare that the Manufacturer

FIEMME TREMILA S.R.L. SOCIETA' BENEFIT
Via dell'Artigianato, 18 - 38037 PREDAZZO (TN) - ITALY

ha richiesto sui provini da lui stesso campionati e denominati
has requested on the specimen sampled by himself and named

PAVIMENTI IN LEGNO TRE STRATI FIEMME TREMILA

le prove di tipo secondo la norma EN 14342:2013, in conformità ai punti richiesti dal Fabbricante stesso
e indicati nell'Allegato A del presente certificato, secondo il Sistema di valutazione e verifica della
costanza della prestazione 3 (tre) - Allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011.
the type testing according to EN 14342:2013 in compliance with the points required by the Manufacturer himself
and listed in Annex A of this certificate, according to the System of assessment and verification of constancy of
performance 3 (three) - Annex V of the Regulation (EU) n. 305/2011.

I risultati delle prove eseguite sul campione sono riportati nell'Allegato A
The results of the tests on the sample are reported in the Annex A

06/03/2010

Prima emissione
First issue

20/02/2025

Rinnovo
Renewal

20/02/2025

Ultima emissione
Latest issue

05/03/2030

Scadenza
Expiry

Carlo Dassi
B. A. Certification

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - Allegato A **CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - Annex A**

PAVIMENTI IN LEGNO TRE STRATI FIEMME TREMILA

In base alle prove di tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:

According to the type testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A., the results are:

Caratteristiche prodotto / Product characteristics:	
Descrizione Description	Parquet multistrato con strato superiore in legno naturale, strato intermedio e strato inferiore in legno di conifera <i>Prefinished parquet with natural wood upper layer, coniferous wood intermediate and lower layer</i>
Essenza Essences	Acacia, Acero, Ciliegio, Faggio, Frassino, Larice, Noce, Olmo, Rovere, Teak <i>Maple, Cherry, Beech, Ash-wood, Larch, Walnut, Helm, Oak, Teak</i>
Finitura Finishes	"Luci di Fiemme", "Echi di Fiemme", "Mani di Fiemme", "Fior di Fiemme", "Boschi di Fiemme", "Bottega"
Supporto Backing	Strato di Legno di Conifera e e Strato di Legno di Latifoglia <i>Coniferous Layer and Hardwood Layer</i>
Peso per unità di superficie Mass area unit	8000÷11900 g/m ²
Spessore Thickness	13÷21 mm
Spessore massello Wood thickness	4 mm ± 10%

06/03/2010

Prima emissione
First issue

20/02/2025

Rinnovo
Renewal

20/02/2025

Ultima emissione
Latest issue

05/03/2030

Scadenza
Expiry

Carlo Dassi
B. A. Certification



CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - Allegato A
CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - Annex A**PAVIMENTI IN LEGNO TRE STRATI FIEMME TREMILA**

In base alle prove di tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:

According to the type testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A., the results are:

Prestazioni / Performances:	
4.2 Reazione al fuoco 4.2 Reaction to fire Impiego End use	classe / class C_{fl}-s1 appoggiato su sottofondo a sua volta appoggiato su supporto incombustibile <i>loose laid on underlay itself loose laid on non combustible substrate.</i> appoggiato o incollato su supporto incombustibile <i>loose laid or glued on non combustible substrate</i>
4.3.1 Rilascio di formaldeide 4.3.1 Release of formaldehyde	classe / class E1

06/03/2010Prima emissione
First issue**20/02/2025**Rinnovo
Renewal**20/02/2025**Ultima emissione
Latest issue**05/03/2030**Scadenza
ExpiryCarlo Dassi
B. A. Certification